

議案第65号 関連資料

明石クリーンセンター焼却施設受変電設備緊急保全工事について

1 提案理由

本年5月、電力送電網の瞬時電圧低下発生と同時に明石クリーンセンターにおいて過電流を検知した際、受変電設備の一部が損傷しました。一時的に他事業から予算を流用し、復旧に要した工事請負費について、補正予算にて予算を計上するものです。

2 補正予算案

歳入	ごみ処理施設整備事業債	112,800千円
	一般財源	12,600千円
歳出	工事請負費	125,400千円

3 工事概要

(1) 工事名

明石クリーンセンター焼却施設受変電設備緊急保全工事

(2) 工事期間

2023年(令和5年)8月3日から11月30日まで

(3) 主な工事内容

変圧器等更新及び総合連動試験ほか

