

④ダイオキシン類等分析結果

試料名	採取・点検場所	測定項目	基準値	単位	採取日			
					6月7日	8月2日	10月4日	12月1日
					結果を得られた年月日			
					7月8日	9月9日	11月9日	1月6日
1号焼却炉ばい煙	1号煙突	ダイオキシン類濃度	0.5	ng-TEQ/m ³	-	-	0.0045	-
		一酸化炭素濃度	-	volppm	-	-	41	-
		酸素濃度	-	vol%	-	-	9.5	-
2号焼却炉ばい煙	2号煙突	ダイオキシン類濃度	0.5	ng-TEQ/m ³	0.0021	-	-	0.0085
		一酸化炭素濃度	-	volppm	14	-	-	44
		酸素濃度	-	vol%	9.6	-	-	9.0
3号焼却炉ばい煙	3号煙突	ダイオキシン類濃度	0.5	ng-TEQ/m ³	-	0.0041	-	-
		一酸化炭素濃度	-	volppm	-	8未満	-	-
		酸素濃度	-	vol%	-	9.6	-	-

※基準値は、「環境保全協定書」の排出基準である

※色付の個所において測定を行います。

試料名	採取・点検場所	測定項目	基準値	単位	採取日			
					4月1日	8月11日	10月4日	1月5日
					結果を得られた年月日			
					5月10日	9月9日	11月9日	2月6日
焼却炉焼却灰	振動コンベア	ダイオキシン類濃度	3	ng-TEQ/g	0.050	-	-	0.038
飛灰(処理灰) ※1	二軸混練機出口	ダイオキシン類濃度	-	ng-TEQ/g	1.4	2.2	0.38	1.7

※基準値は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の排出基準又は、「ダイオキシン類対策特別措置法」の処理基準である

※色付の個所において測定を行います。

試料名	採取・点検場所	測定項目	基準値	単位	採取日	
					4月1日	結果を得られた年月日
					5月10日	
工場工程排水 ※2	処理水ポンプ出口	ダイオキシン類濃度	10	pg-TEQ/L		0.029

※基準値は、「ダイオキシン類対策特別措置法」の排出基準である

試料名	採取・点検場所	測定項目	基準値	単位	採取日	
					4月1日	結果を得られた年月日
					5月10日	
浸出液(1)	第2次最終処分場調整池	ダイオキシン類濃度	-	pg-TEQ/L		1.7
浸出液(2)	第3次最終処分場調整槽	ダイオキシン類濃度	-	pg-TEQ/L		0.28

試料名	採取・点検場所	測定項目	基準値	単位	採取日	
					4月1日	結果を得られた年月日
					5月10日	
周縁地下水(1)	灌漑用3号井戸	ダイオキシン類濃度	-	pg-TEQ/L		0.014
周縁地下水(2)	場内井戸	ダイオキシン類濃度	-	pg-TEQ/L		0.026
周縁地下水(3)	第3次最終処分場観測孔1	ダイオキシン類濃度	-	pg-TEQ/L		0.044
周縁地下水(4)	第3次最終処分場観測孔2	ダイオキシン類濃度	-	pg-TEQ/L		0.095
周縁地下水(5)	第3次最終処分場地下水管ビット	ダイオキシン類濃度	-	pg-TEQ/L		0.23

※1 灰に薬剤・セメント・水を加え固化させ搬出するもの

※2 下水道に排出するために排水処理設備により処理したプラント排水