

⑥灰質分析結果

試料名	採取・点検場所	測定項目	基準値	単位	測定日																										
					4月2日	5月7日	6月4日	7月2日	8月1日	9月3日	10月日	11月日	12月日	1月日	2月日	3月日															
1号焼却炉焼却灰	1号振動コンベヤ	水分	—	wt%	12.9	—	—	15.7	9.7	12.8	公表予定																				
		大型不燃物の割合	—	wt%	22.3	—	—	16.3	31.9	29.6																					
		熱しゃく減量	10	wt%	1.6	—	—	2.8	2.8	2.1																					
		単位容積重量(原灰ベース)	—	kg/m ³	1310	—	—	1410	1260	1360																					
		単位容積重量(絶乾ベース)	—	kg/m ³	1260	—	—	1360	1220	1310																					
2号焼却炉焼却灰	2号振動コンベヤ	水分	—	wt%	17.3	5.7	8.5	—	—	13.8								公表予定													
		大型不燃物の割合	—	wt%	25.2	25.9	25.2	—	—	22.7																					
		熱しゃく減量	—	wt%	1.6	1.6	2.5	—	—	2.1																					
		単位容積重量(原灰ベース)	—	kg/m ³	1380	1420	1320	—	—	1320																					
		単位容積重量(絶乾ベース)	—	kg/m ³	1240	1360	1300	—	—	1270																					
3号焼却炉焼却灰	3号振動コンベヤ	水分	—	wt%	—	10.7	8.3	15.0	12.1	—															公表予定						
		大型不燃物の割合	—	wt%	—	23.1	24.2	15.7	44.6	—																					
		熱しゃく減量	—	wt%	—	1.7	2.5	2.6	2.1	—																					
		単位容積重量(原灰ベース)	—	kg/m ³	—	1390	1340	1380	1330	—																					
		単位容積重量(絶乾ベース)	—	kg/m ³	—	1370	1280	1310	1280	—																					

※基準値は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の排出基準である

試料名	採取・点検場所	測定項目	基準値	単位	測定日								
					4月2日	6月4日	8月1日	10月日	12月日	1月日			
飛灰(処理灰) ※1	二軸混練機出口	水素イオン濃度	—	—	12.3	12.1	12.0	公表予定					
		カドミウム又はその化合物	0.09	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満						
		六価クロム化合物	1.5	mg/L	0.05未満	0.05未満	0.05未満						
		シアン化合物	—	mg/L	0.05未満	0.05未満	0.05未満						
		水銀又はその化合物	0.005	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満						
		アルキル水銀化合物	検出されないこと	mg/L	検出せず	検出せず	検出せず						
		セレン又はその化合物	0.3	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満						
		鉛又はその化合物	0.3	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満						
		砒素又はその化合物	0.3	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満						
		有機燐化合物	—	mg/L	0.1未満	0.1未満	0.1未満						
		1,4-ジオキサン	0.5	mg/L	0.05未満	0.05未満	0.05未満						

※1 灰に薬剤・セメント・水を加え固化させ搬出するもの ※

※ 基準値は大阪湾広域臨海環境整備センター(フェニックスセンター)における受入基準である。