

③ばいじん除去

作業内容	4月		5月		6月		7月		8月		9月		
	炉	作業日	炉	作業日	炉	作業日	炉	作業日	炉	作業日	炉	作業日	
A. 焼却炉等点検業務	A-1. サイドプレート補修	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	A-2. 火格子交換	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	A-3. 耐火物補修	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B. 焼却灰・飛灰移送装置点検業務	B-1. 焼却灰系コンベヤ類点検	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	B-2. 飛灰系コンベヤ類点検	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	B-3. ダブルダンバ点検/補修(交換含む)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C. 飛灰固化装置点検業務	C-1. 混練機清掃	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
D. 焼却炉クリンカ等除去清掃業務	D-1. 焼却炉内クリンカ除去	-	-	1号	9・10・22	2号	14	-	-	-	-	3号	11・12
	D-2. 火格子上清掃	-	-	1号	9	2号	14	-	-	3号	23	-	-
	D-3. 融着金属除去	-	-	1号	9	2号	14	-	-	-	-	-	-
	D-4. 落塵ホッパーシュート清掃	-	-	1号	13~17・20~22	2号	17~21	-	-	-	-	3号	25~27・30
	D-5. 灰押出装置内部灰除去	1号	24	1号	13・22・23	2号	12・13・24~26	-	-	3号	21・22	-	-
	D-6. ビット他清掃	-	-	1号	24	2号	27	-	-	-	-	-	-
E. ボイラ設備点検	E-1. 炉内灰清掃 第一、第二、第三、テールエンド	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3号	9~13・17-18
	E-2. ドラム、内部装置、管寄せ清掃	-	-	-	-	-	-	-	-	3号	26	-	-
	E-3. 灰処理	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F. 減温反応塔設備点検業務	F-1. 減温反応塔清掃	-	-	-	-	-	-	-	-	2号	9	3号	19・20・24
	F-2. 減温反応塔清掃灰処理	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F-3. 減温反応塔ダスト排出ロータリーバルブ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F-4. 減温反応塔下ダスト排出コンベヤ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G. バグフィルタ設備点検業務	G-1. バグフィルタ煙道清掃	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3号	9・10
	G-2. バグフィルタ本体及びダクト清掃	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3号	26・27
	G-3. バグフィルタ下ダストコンベヤ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3号	26・27
	G-4. バグフィルタ下ロータリーバルブ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3号	26・27
	G-5. バグフィルタろ布サンプリング	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3号	27

作業内容	10月		11月		12月		1月		2月		3月	
	炉	作業日	炉	作業日	炉	作業日	炉	作業日	炉	作業日	炉	作業日
A. 焼却炉等点検業務	A-1. サイドプレート補修	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	A-2. 火格子交換	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	A-3. 耐火物補修	-	-	3号	7・8	-	-	-	-	-	-	-
B. 焼却灰・飛灰移送装置点検業務	B-1. 焼却灰系コンベヤ類点検	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B-2. 飛灰系コンベヤ類点検	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B-3. ダブルダンバ点検/補修(交換含む)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C. 飛灰固化装置点検業務	C-1. 混練機清掃	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D. 焼却炉クリンカ等除去清掃業務	D-1. 焼却炉内クリンカ除去	-	-	1号	16	-	-	-	-	-	-	-
	D-2. 火格子上清掃	-	-	1号	7	-	-	-	-	-	-	-
	D-3. 融着金属除去	3号	18	-	-	1号	9	-	-	-	-	-
	D-4. 落塵ホッパーシュート清掃	-	-	1号	16・23 26・27	-	-	-	-	-	-	-
	D-5. 灰押出装置内部灰除去	3号	4日	1号	5・6	1号	7・11 2号 12・30	-	-	-	-	-
	D-6. ビット他清掃	3号	24	-	-	1号	13	-	-	-	-	-
E. ボイラ設備点検	E-1. 炉内灰清掃 第一、第二、第三、テールエンド	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	E-2. ドラム、内部装置、管寄せ清掃	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	E-3. 灰処理	3号	1~3・17	-	-	1号	9~11	-	-	-	-	-
F. 減温反応塔設備点検業務	F-1. 減温反応塔清掃	-	-	1号	15・16・18 19・28・29	-	-	-	-	-	-	-
	F-2. 減温反応塔清掃灰処理	3号	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F-3. 減温反応塔ダスト排出ロータリーバルブ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F-4. 減温反応塔下ダスト排出コンベヤ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G. バグフィルタ設備点検業務	G-1. バグフィルタ煙道清掃	-	-	1号	20~22・25	-	-	-	-	-	-	-
	G-2. バグフィルタ本体及びダクト清掃	-	-	1号	20~22	1号	3	-	-	-	-	-
	G-3. バグフィルタ下ダストコンベヤ	-	-	1号	20・21	1号	3	-	-	-	-	-
	G-4. バグフィルタ下ロータリーバルブ	-	-	1号	20・21	1号	3	-	-	-	-	-
	G-5. バグフィルタろ布サンプリング	-	-	1号	20・21	-	-	-	-	-	-	-

公表予定