

仕様書等に関する質問に対する回答表

業務名称	明石市立明石養護学校プレハブ棟賃貸借(長期継続契約)(令和7年1月9日公告)
担当課	教育委員会事務局教育企画室学校管理担当

本業務について、公告文に一部訂正があり(下記)、公告文を差し替えています。

訂正前
公告文「制限付一般競争入札の実施について」 P3 11 予定価格(税抜) 5,300,000円(月額) ※予定価格を超える金額で入札を行った場合は、 指名停止基準に基づき措置します。
訂正後
公告文「制限付一般競争入札の実施について」 P3 11 予定価格(税抜) 5,300,000円(月額) ※予定価格を超える金額で入札を行った場合は、 無効となります。

Q1	給水管取り出しは付近に分岐可能な配管口径の管があると考えてよろしいでしょうか？
A1	【資料No.1】、【資料No.2】、【資料No.3】を添付します。既設配管は資料をご確認ください。但し、本図は既設の配管ルート、バルブ位置等を簡略的に表したものであり、あくまで工事計画にあたっての参考図扱いとします。実施設計においては、現地調査を十分に行った上で、施工ルート、工法等の決定を行ってください。なお、給水管取り出しは高架水槽下がり配管からの分岐を想定しています。
Q2	高架水槽下がり配管からの取り出しでは無く直圧配管よりの取り出しでよろしいでしょうか？
A2	量水器2次側の直圧配管からの取り出しでも構いません。但し、取り出し箇所・ルート・配管径等の選定・決定にあたっては、水理計算の上、水道局との協議により決定するものとします。なお、給水管取り出しは高架水槽下がり配管からの分岐を想定しています。
Q3	既設埋設給水配管及び排水雨水設備の図面資料を頂けますでしょうか？
A3	【資料No.1】、【資料No.2】、【資料No.3】、【資料No.4】、【資料No.5】、【資料No.6】を添付します。但し、本図は既設の配管ルート、バルブ位置、会所位置等を簡略的に表したものであり、あくまで工事計画にあたっての参考図扱いとします。実施設計においては、現地調査を十分に行った上で、施工ルート、工法等の決定を行ってください。

